



Interní směrnice MEA MEISINGER, s.r.o.

AA-MA-  
**Z01-17**

**Certifikát o kvalitě provedeného zinkování - prohlášení o shodě s objednávkou**

1/ 1 stran

**MEA MEISINGER, s.r.o.**  
Domažlická 180, Plzeň, 318 04



**Věc: Certifikát o kvalitě provedeného zinkování - prohlášení o shodě s objednávkou.**

Potvrzujeme, že Vaše prvky pozinkované v naší firmě byly pozinkovány v souladu s ČSN EN ISO 1461 (Pozinkování kusových prvků).

Tato norma předepisuje minimální vrstvu zinkového povrchu (horní hranice není stanovena):

Výrobky a jejich tl.	Místní min. tl.	Prům. min. tl.
Ocel > 6mm	70	85
Ocel > 3mm < 6mm	55	70
Ocel > 1,5mm < 3mm	45	55
Ocel < 1,5mm	35	45

Dodávka byla předána kompletní.

Atest je vystaven na .....

Při zinkování kontrolovaných dílů a výrobků byly podmínky výše uvedené normy dodrženy v plném rozsahu.

V Plzni dne .....

.....  
technik žárové zinkovny  
MEA MEISINGER, s.r.o.

-	10.4.2013	Vytvoření dokumentu	Kimmel	Kimmel	Sedlák
<b>Index</b>	<b>Datum</b>	<b>Popis změny</b>	<b>Zpracoval</b>	<b>Ověřil</b>	<b>Uvolnil</b>

**ADRESA**  
Domažlická 180  
318 04 Plzeň  
CZ

**TEL.:** +420 37 7494224  
**FAX** +420 37 7494 236  
**E-MAIL** jaroslav.kimmel@cz.mea.de  
**HTTP://** www.mea.de

**IČO** 00871281  
**DIČ CZ** 00871281  
**Zápis do OR** dne 16.3.1994  
Kr.soud v Plzni, oddíl C., vl. 5026

**BANKOVNÍ SPOJENÍ**  
Oberbank AG, Plzeň  
CZK účet 4000000893/8040  
EUR účet 4081000755/8040